

**Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов****Внимание!** Показываются только **действующие** на момент создания базы данных документы.Дата актуализации базы данных — **17.03.2026 г.**[\(?\) Помощь](#)

поиск

Название производства (заявленного вида деятельности, работы, услуги)

Фирма (заявитель, изготовитель)

ИНН   
ИНН может быть указан не во всех документах

ОГРН   
ОГРН может быть указан не во всех документах

Текст приложения

Показывать приложение в результатах поиска

Номер заключения  .  .  .  . М .  .  .

Номер СЭЗ (без деления на октеты)

Типографский номер бланка

Показывать документы, которые...  **СООТВЕТСТВУЮТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
 **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
 **не имеет значения**

Найден **1** документ.

1.

Номер заключения и дата — **77.32.18.000.М.004795.09.24 от 20.09.2024**

Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20]

Типографский номер бланка — **3680757**

Производство (заявленный вид деятельности, ...) — **Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования. Приложение на 3-х листах.**

ЧОУ "СМАРТ СКУЛ" (Умная школа); 108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, п. Радиоцентр, д. 7, стр. 3

*Российская Федерация***НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.п.2.7.4, 2.11.1, 2.4.12, 2.4.13, 2.8.2, 3.4.13, 3.4.12, 3.4.14, 3.4.8, 3.1.3, 3.1.7, 3.4.9); СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (гл. IV, разд.172, табл. 6.4, табл. 6.18) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (гл. II п.п. 2.5, 2.7.4)

Основание — Заявление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах г. Москвы № 35-06618-2 от 28.08.2024г. Электронное заявление с ЕПГУ №4490846899 от 27.08.2024г. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ТиНАО города Москвы № 77.32.06.М.002876.09.24 от 18.09.2024г. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ТиНАО города Москвы №3206-02869/ВД от 18.09.2024г.

Заявитель — Частное общеобразовательное учреждение "СМАРТ СКУЛ" (Умная школа) (ИНН:9729048575, ОГРН:1167700076730) Юридический адрес:108814, г. Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, д. 5 Фактический адрес:108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, п. Радиоцентр, д. 7, стр. 3

ИНН: 9729048575, ОГРН: 1167700076730

*Российская Федерация*

## Приложение — ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

1. Нарушена последовательность (поточность) технологических процессов на пищеблоке (нарушение требований п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").

2. Набор оборудования холодного цеха (совмещенного с мясо-рыбным цехом, овощным цехом, помещением обработки яиц, помещением для нарезки хлеба) не соответствует требованиям главы VI, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

3. В помещении пищеблока не организована общеобменная система вентиляции, нет данных о вентиляции санузла для сотрудников с помещением для хранения дез.средств и приготовлением растворов дез.средств, не предусмотрены локальные вытяжные системы в зоне размещения моек, являющихся источниками выделения влаги (нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

4. Вентиляционные системы в кабинете химии (физики) и санузлах 2-го этажа, в учебном кабинете (13 по БТИ) и санузлах 1-го этажа не автономны (нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

5. В кабинете химии и лаборантской не предусмотрены вытяжные шкафы, демонстрационные столы с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола (нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

6. В помещениях начальных классов, кабинете ИЗО, кабинете химии (физики), кабинетах естественно-научной направленности не установлены раковины (нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

7. В учебных кабинетах организовано естественное боковое освещение через окна. Светопроемы в части кабинетов расположены справа или сзади от обучающихся (кабинет 16 (2 класс), 11 (3 класс), 35 (кабинет иностранного языка), 70 (математики), 75 (филологии), 66.1 (химии (физики)), 66.2 (филологии), 81 (иностранного языка), фронтально, сзади и справа в кабинете 64 (информатики) (нарушение п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

8. Окна в учебных помещениях и помещениях групповых ячеек не оборудованы светозащитными устройствами (нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

9. В кабинете 4-го класса (18) не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка (при фронтальной форме обучения норма площади составляет 2,5 кв.м., площадь класса должна быть не менее 30,0 кв.м., нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

10. В кабинете естественно-научной направленности (13), кабинете ОБЖ и ИЗО (33) не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка (при фронтальной форме обучения норма площади составляет 2,5 кв.м., площадь класса должна быть не менее 30,0 кв.м., нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

11. В кабинете технологий (трудового обучения, кулинарии и домоводства) площадь на 1 рабочее место должна быть не менее 6,0 кв.м. (нарушение главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

12. В кабинетах 55, 70, 66.1, 66.2, 75, 81, 84 не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка (при фронтальной форме обучения норма площади составляет 2,5 кв.м., площадь класса должна быть не менее 30,0 кв.м., нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

13. Площадь лаборантской (67) 11,7 кв.м., должна быть не менее 15,0 кв.м. (нарушение требований главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

14. В кабинете информатики не соблюдены нормы площади на 1 рабочее место с ПЭВМ - 4,5 кв.м. на 1 рабочее место (нарушение требований главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

15. При планируемой мощности средней и старшей школы 84 человека и возможном количестве обучающихся мальчиков 42 человека количество санитарно-технических приборов (унитаз, раковина) будет меньше нормируемого количества, писсуары не предусмотрены (нарушение требований главы VI, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

16. Планируется наполняемость группы детского сада детьми в возрасте от 3 до 7 лет, при этом индивидуальные кабинки санузла для девочек и мальчиков старшего возраста не предусмотрены (нарушение требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 17. Не предусмотрена буфетная в групповой ячейке (нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 18. При планируемой наполняемости группы детского сада 20 человек нормы площади на 1 ребенка в помещениях групповой будет менее 2,0 кв.м./чел. (нарушение требований п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 19. Сушильные шкафы в помещении раздевалки в групповой не предусмотрены (нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 20. В подвальном помещении оборудованы спортивный зал и зал для борьбы (помещения 1, 2 по БТИ) пл. 33,5 кв.м., 71,6 кв.м. Помещения без естественного освещения (нарушение п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 21. При спортивном зале предусмотрены раздевалки (помещения 5, 6 по БТИ) пл. 8.8 кв.м. каждая, санузлы и душевые не предусмотрены (нарушение требований главы VI, п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 22. Защитные приспособления над песочницей не предусмотрены (нарушение п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").